SELÇUK ÜNİVERSİTESİ	MEDİKAL GAZ DEĞİŞİM FORMU			SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Kodu	Yayın tarihi	Revizyon No	Revizyon tarihi	Sayfa No / Sayfa Sayısı
AH.FR.179	13.11.2020	01	17.03.2023	1/1

TARİH	OKSİJEN DEĞİŞİMİ	AZOT DEĞİŞİMİ	DEĞİŞİMİ YAPAN İMZA	KONTROL EDEN İMZA

YAPILACAK ÖLÇÜM DEĞERLERİNDE
1. **OKSİJEN** değeri 4-5 bar arasında olmalı,
2. **AZOT** değeri 4 barın altına düşmemeli,

Kalite Yönetim Sistemi Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSÜZ belgedir.ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR