
 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ	ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU			 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KODU: AD.FR.19	YAYIN TARİHİ: 10.08.2017	REVİZYON TARİHİ: 27.05.2024	REVİZYON NO: 01	SAYFA NO/SAYFA SAYISI: 1/1

YANGINA YÖNELİK DEĞERLENDİRME			
Değerlendirilen Birim Adı:	Tarih/Saat:	Evet	Hayır
A-) Acil Durum Plan Krokileri			
1	Yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dahil olmak üzere acil durum ekipmanlarının bulunduğu yerler		
2	Acil müdahale setinin bulunduğu yerler		
3	Acil çıkış yolları, toplanma yerleri ve uyarı sistemlerinin bulunduğu yerler		
4	İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında kurum haricindeki kuruluşların irtibat numaraları		
B-) Yangın Söndürücülerine Yönelik Düzenleme			
1	Kurum krokilerinde yangın söndürücülerini gösteren işaretlemeler bulunmalıdır.		
2	Yangın söndürücüler duvara sabitlenmiş bir şekilde bulunmalıdır.		
3	Otoparklarda, depolarda, tesisat dairelerinde ve benzeri yerlerde yangın söndürme tüpü bulunmalıdır.		
4	Yangın söndürme tüplerinin kontrolleri, genel bakımları ve toz değişimleri gerçekleştirilmelidir.		
5	Yangın dolabı içindeki ekipman çalışır durumda olmalıdır.		
6	Yangın hortumu hasarsız olmalıdır.		
7	Yangın hortumu çekildiğinde kolayca gelmelidir.		
8	Vanalar kolayca açılmalıdır.		
c-) Bina Çatılarındaki Yangına Karşı Önlem			
1	Çatılar belirli aralıklarla temizlenmeli		
2	Yangına sebebiyet verecek hiçbir malzeme ve ekipman bulunmamalı		
3	Elektrik aksanının yalıtımı yapılmış olmalı		

d-) DEPREME YÖNELİK DEĞERLENDİRME			
1	Cisimlerin ağırlıklarına göre ağırdan hafife doğru (ağır cisimler alt raflarda olacak şekilde) raflara		
2	Dogalgazın sarsıntı esnasında otomatik olarak kesilmesinin sağlanması		
3	Jeneratörlere sarsıntıya duyarlı olan, sarsıntıdan hemen sonra devreye girmesini önleyen sistem		
4	Tıbbi sarf ve ilaç depolarında büyük hacimli malzemelerin alt raflara konulması ve rafların malzemelerin		

Hazırlayan	Kontrol Eden Kal.Yön.Direkt.	Onaylayan

