



SELÇUK
ÜNİVERSİTESİ

CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARINI ÖNLEME TALİMATI



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Kodu
EN.TL.159

Yayın tarihi
01.08.2023

Revizyon No
0

Revizyon tarihi
-

Sayfa No / Sayfa Sayısı
1 / 2

1. AMAÇ

Cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesidir.

2. KAPSAM

Cerrahi kliniği ve ameliyathanede çalışan tüm personeli kapsar.

3. KISALTMALAR

4. TANIMLAR

5. SORUMLULAR

Cerrahi Klinik Çalışanları

Ameliyathane Çalışanları

6. UYGULAMA

6.1. Ameliyathaneler giriş çıkışı kontrol altında olan rutin hasta trafiğinden etkilenmeyen ayrı alanlar olarak planlanmalıdır.

6.2. Ameliyathaneler tüm yüzeyleri pürüzsüz, yuvarlak köşeli, gözeneksiz kolay temizlenebilir, dezenfekte edilebilir nitelikte ve derzsiz malzeme ile kaplanmış olmalıdır.

6.3. Ameliyathanenin iç donanımı minimal seviyede tutulmalı ve kolay temizlenebilir eşyalar kullanılmalıdır.

6.4. Ameliyathane içerisinde steril, yarı steril ve steril olmayan alanlar belirlenmelidir. Belirlenen bu alanlar uyarıcı yazılarla personellerin göreceği şekilde belirtilmelidir.

6.5. Temiz ve kirli malzeme akışı fizik olarak mümkünse ayrı ulaşım yolundan sağlanmalıdır. Eğer sağlanmıyorsa malzemelerin taşınmasında kirli ve temiz malzemelerin birbirine temas etmeyecek şekilde zamanlama ve taşınma kuralları oluşturulmalıdır.

6.6. Ameliyathane sıcaklığı 20-23 derece olmalı, ameliyatın türüne ve ihtiyaca göre 18-26 derece arasında ayarlanabilmelidir. Bağıl nem minimum %30 maksimum %60 olmalıdır. Ameliyathanenin özel havalandırma sistemi olmalıdır.

6.7. Ameliyathane içindeki kişi ve aktivite sayısı minimum düzeyde tutulmalıdır.

6.8. Ameliyathane içinde ameliyathaneye özgü kıyafet kullanılmalı ve bu kıyafetler bölüm dışında kullanılmamalıdır.



SELÇUK
ÜNİVERSİTESİ

CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARINI ÖNLEME TALİMATI



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Kodu
EN.TL.159

Yayın tarihi
01.08.2023

Revizyon No
0

Revizyon tarihi
-

Sayfa No / Sayfa Sayısı
2 / 2

- 6.9.** Enfeksiyon bulaşı açısından yüksek riskli hastalarda delici-kesici yaralanmalara karşı koruyucu özel eldivenler veya çift eldiven giyilmelidir.
- 6.10.** Cerrahi maske ağız ve burun tam olarak kapatılmalı, bone tüm saçlı deriyi örtmelidir.
- 6.11.** Steril cerrahi setler kullanılmadan önce içinde yer alan sterilizasyon işlem indikatörleri kontrol edilmeli, uygun olmayan sonuçların varlığı halinde malzemeler kullanılmamalı ve tüm indikatörler kayıt alanında tutulmalıdır.
- 6.12.** Ameliyat sırasında tüm çalışmalarda cerrahi asepsi ilkelerine uyulmalıdır.
- 6.13.** Operasyon öncesinde eller cerrahi el yıkama tekniğine uygun olarak yıkanmalıdır.
- 6.14.** Cerrahi el yıkama sonrasında eller steril bir havlu ile kurulmalı, steril operasyon önlüğü ve steril eldiven giyilmelidir.
- 6.15.** Cerrahi giysiler görünür bir şekilde kirlendiğinde veya kan vb. potansiyel enfeksiyöz bir materyal ile kontamine olduğunda değiştirilmelidir.
- 6.16.** Cilt antisepsisi uygun bir antiseptik solüsyon olan %10 povidon iyot ile yapılmalıdır.
- 6.17.** Cilt antisepsisi yapılırken antiseptik solüsyon insizyon hattından dışa doğru dairesel hareketlerle uygulanmalıdır.
- 6.18.** Ameliyatlarda kullanılmış aletler cerrahi aletlerin sterilizasyon dezenfeksiyonuna uygun olarak temizlenmeli ve sterilizasyonu sağlanmalıdır.
- 6.19.** Sterilitesi, konusunda şüpheye düşülen malzemeler kullanılmamalıdır.
- 6.20.** Ameliyathane temizliği rutin genel temizliği gün sonunda prosedürlere uygun olarak yapılmalıdır.

Hazırlayan	Kontrol Eden Kal. Yön. Direkt.	Onaylayan Dekan