
 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ	<b>ELEKTRİK PANOLARININ BAKIM TALİMATI</b>			 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Kodu TY.TL.71	Yayın tarihi 07.12.2017	Revizyon No 1	Revizyon tarihi 03.06.2024	Sayfa No / Sayfa Sayısı 1/1

## 1.AMAÇ

Fakültemizde bulunan elektrik panolarının bakımlarının yapılabilmesi.

## 2.KAPSAM

SÜ Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde bulunan elektrik panolarını kapsar.

## 3.KISALTMALAR

## 4. TANIMLAR

## 5.SORUMLULAR

Teknik Hizmetler Birimi sorumludur.

## 6.FAALİYET AKIŞI

6.1.Elektrikle ilgili bağlantılar sürekli kontrol edilecektir.

6.2.Elektrik/sigorta kutuları kilitlemiş, yetkisiz kişilerin erişimleri önlenmiş olmalıdır.

6.3.Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına bağlanmalıdır.

6.4.Tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanmış mı?

### 6.2.Bakımında Yapılacak İşlemler:

6.2.1.Elektrik panoları ayda bir kez göz ile kontrol edilir. Gerekli yerleri temizlenir; yıpranma, paslanma, gevşemeler kontrol edilir ve giderilir.

6.2.2.Sigorta bağlantıları ve mevcut sigortaların çalışır oldukları kontrol edilmelidir.

6.2.3.Voltmetre ile faz-faz ve faz-nötr ölçümleri yapılmalıdır.

### 6.3. Cihazın Bakımı

6.3.1.Teknik servis personeli fakültemizdeki tüm makine ve cihazların bakım tarihlerini gösterir, "YILLIK BAKIM PLANI" hazırlar. Bu plana uygun olarak bakım işlerinin yapılmasını sağlar.

6.3.2.Teknik servis sorumlusu periyodik bakım kapsamındaki tüm makine ve cihazlar için "BAKIMA TABİ CİHAZ SİCİL FORMU" düzenler.

Hazırlayan	Kontrol Eden Kal. Yön. Direkt.	Onaylayan Dekan

Kalite Yönetim Sistemi Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSÜZ belgedir.  
ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.